

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr 124/II/2.3/2014

1. Z treści ogłoszenia wynika, iż wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Czy Projekt może obejmować więcej niż jeden obiekt użyteczności publicznej, dla których zostały opracowane odrębne dokumentacje techniczne?

Tak, projekt może obejmować kilka obiektów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zmniejszenie energochłonności każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium B.2.1. nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem. Dla projektu musi zostać opracowane jedno Studium Wykonalności.

2. W trzech budynkach (gimnazjum, przedszkole, przedszkole filialne) w danej gminie przeprowadzono w ramach dofinansowania w poprzednich konkursach 2.3 RPO WK-P termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian budynków, ociepleniu stropodachów wraz wymianą pokrycia dachowego. W budynkach tych jednak istnieje możliwość i konieczność przeprowadzenia dalszych działań termomodernizacyjnych, które w znacznym stopniu przyczynią się do ograniczenia strat ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej. **Pytanie: czy zakres opisanych poniżej prac kwalifikuje się do objęcia wsparciem?**

1. **Budynek Gimnazjum** składa się z 3 elementów:

- budynek główny - część dydaktyczna i stołówka,
- łącznik - część dydaktyczna, szatnie,
- sala gimnastyczna.

Zakres projektu: przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Dodatkowo rozważana wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz wymiana systemu wentylacji w Sali gimnastycznej.

2. **Przedszkole Gminne funkcjonuje od września 1993 r.**

Zakres projektu: przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła. Dodatkowo rozważana kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne.

3. **Przedszkole Filialne.**

Zakres projektu: przebudowa instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła. Dodatkowo rozważana kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Zakres niezbędnych prac oraz zakładany poziom oszczędności energii powinny zostać określone w audycie energetycznym. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zmniejszenie energochłonności każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%, w porównaniu ze stanem aktualnym, tj. po przeprowadzeniu wcześniejszych, sfinansowanych z RPO, prac termomodernizacyjnych. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium B.2.1. nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem.

3. Czy istnieje możliwość przystąpienia do konkursu Nr RPOWK 124/II/2.3/2014 w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Parafii jako Beneficjenta oraz przeprowadzenie operacji polegającej na termomodernizacji (ocieplenie ścian) budynku plebanii, w której mieści się m.in. biuro parafialne, w wyznaczonych godzinach dostępne dla mieszkańców Parafii.

Nie jest możliwe udzielenie dofinansowania. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych nie są ujęte w katalogu beneficjentów dla Działania 2.3. Ponadto budynku plebanii nie można zakwalifikować do kategorii obiektów użyteczności publicznej.

4. *Czy projekt może obejmować termomodernizację budynków niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, których właścicielem jest Powiat, a spółka, która prowadzi NZOZ, jest jedynie dzierżawcą? NZOZ w 99% działa w ramach kontraktów z NFZ. Powiat posiada 29% udziałów w spółce. Budynki są obiektami użyteczności publicznej.*

Tak, spółka prawa handlowego z udziałem powiatu może być beneficjentem w przedmiotowym konkursie.

5. *W budynku szkoły, który ma zostać poddany termomodernizacji, znajduje się internat. Internat nie jest odrębnym obiektem. Czy w związku z tym należy również pomniejszać koszty kwalifikowane, wyliczając proporcję, jaką internat ten zajmuje względem ogólnej powierzchni szkoły?*

Tak, koszty kwalifikowalne muszą zostać zmniejszone proporcjonalnie do udziału powierzchni internatu w udziale powierzchni ogółem.

6. *Czy Katolicka Szkoła Podstawowa, której organem prowadzącym jest Kuria Metropolitalna może zostać objęta wsparciem w ramach konkursu? Katolicka Szkoła Podstawowa mieści się w budynkach należących do Parafii. Proszę o odpowiedź na pytanie, kto w takim przypadku jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach konkursu: szkoła, parafia czy organ prowadzący szkołę?*

Nie jest możliwe udzielenie dofinansowania. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych nie są ujęte w katalogu beneficjentów dla Działania 2.3.

7. *Czy wykonanie instalacji solarnej służącej do wspomagania podgrzewania wody basenowej, będzie kosztem kwalifikowanym w ogłoszonym konkursie?*

Wykonanie instalacji solarnej jako elementu termomodernizacji może być uznane za wydatek kwalifikowalny. Zakres niezbędnych prac oraz zakładany poziom oszczędności energii powinny zostać określone w audycie energetycznym.

8. *Czy w przypadku realizacji ww. przedsięwzięcia konieczne jest dostarczenie jakiegokolwiek dokumentu z zakresu oddziaływania na środowisko? Czy wymagany jest również audyt?*

Konieczne jest dołączenie dokumentów wymienionych w Liście załączników niezbędnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia poszczególnych załączników w zależności od rodzaju przedsięwzięcia po przeprowadzeniu procedury screeningu, zawarte są w Instrukcji wypełniania załączników. Dokumenty te zamieszczone są pod ogłoszeniem o konkursie.

Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o dofinansowanie projektu jest audyt energetyczny, określający zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

9. *Czy budynek Domu Pomocy Społecznej jest typem budynku użyteczności publicznej, który będzie kwalifikował się do dofinansowania w ramach działania 2.3. Proszę o potwierdzenie, że koszt prac termomodernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej będzie kwalifikowany w całości (bez uznania za niekwalifikowane prac prowadzonych w części budynku, w której mieszkają pensjonariusze DPS-u). Powiat prowadzi, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dwa Domy Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających całodobowej*

opieki, której to opieki nie można zapewnić w miejscu zamieszkania tych osób. Budynek DPS nie jest budynkiem, który przeznaczony jest na cele mieszkaniowe tak jak bursa, internat, dom nauczyciela czy akademik. Jest budynkiem w całości przeznaczonym na świadczenie pomocy społecznej – w tym celu został przez Powiat utworzony i jest to jedyna funkcja jaką pełni. Dom Pomocy Społecznej naszym zdaniem nie przeznacza powierzchni na cele mieszkalne, bo osoby niepełnosprawne intelektualnie, które otrzymują całodobową opiekę specjalistyczną w DPS, nie są tam w celach mieszkaniowych tylko w celu uzyskania opieki, której nie można im zabezpieczyć w ich domach rodzinnych.

W myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) „Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. (...) Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących”. Z uwagi na ww. funkcje, jakie pełnią domy pomocy społecznej należy uznać, iż termomodernizacja całego budynku kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu. Nie ma zatem konieczności wyłączenia kosztów termomodernizacji części budynku, w którym mieszkają mieszkańcy domu do kosztów niekwalifikowanych.

10. *Czy w przypadku, gdy o wsparcie w ramach konkursu ubiegać się będzie spółka prawa handlowego (ośrodek zdrowia), w której 100% udziałów posiada gmina, maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu będzie wynosił do 85%, czy będzie określony na innym poziomie?*

Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie został określony na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Z uwagi na fakt, że w konkursie wsparciem objęte będą projekty, w których nie zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna nie zróżnicowano maksymalnego poziomu dofinansowania w zależności od rodzaju beneficjenta.

11. *Czy uzyskanie zmniejszenia energochłonności powyżej 40 % i w drugim przypadku co najmniej 20 %, ale nie więcej niż 40% będzie oceniane dla całości projektu, w którym termomodernizacja obejmuje kilka różnych obiektów, czy dla każdego obiektu osobno. W przypadku projektu, w którym termomodernizację planuje się wykonać dla kilku obiektów (szkoła, szpital, urząd), czy uzyskanie zmniejszenia energochłonności na poziomach wskazanych w kryteriach oceny musi być wykazane w projekcie dla każdego obiektu z osobna czy dla wszystkich obiektów objętych termomodernizacją łącznie. Czy w ramach tego kryterium (B.2.1) wymagane jest uzyskanie minimum 3 punktów i czy w przypadku nie osiągnięcia tego minimum będzie to skutkowało odrzuceniem projektu?*

W przypadku projektu obejmującego kilka obiektów należy wskazać poziom zmniejszenia energochłonności dla każdego z obiektów, gdyż każdy z nich musi spełnić warunek zmniejszenia energochłonności o przynajmniej 20%. Na tej podstawie każdy z obiektów uzyska określoną dla danego poziomu wskaźnika liczbę punktów, na podstawie której zostanie obliczona średnia z punktów uzyskanych przez każdy z obiektów objętych projektem. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem. W ramach kryterium B.2.1 wymagane jest uzyskanie przynajmniej 3 punktów. W przeciwnym wypadku projekt zostanie odrzucony z powodu niespełnienia minimum punktowego.

12. *Gmina planuje złożenie jednego wniosku dotyczącego dofinansowania dwóch obiektów użyteczności publicznej – stadionu oraz hali sportowej przy szkole podstawowej. Oba obiekty usytuowane są przy jednej ulicy. Gmina planuje realizację dwóch przetargów. Czy możliwa jest organizacja dwóch oddzielnych przetargów dla jednego wniosku planowanego do złożenia w ramach działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza?*

Możliwa jest organizacja dwóch oddzielnych przetargów w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zmniejszenie energochłonności

każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium B.2.1. nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem.

13. *Czy według Instytucji Zarządzającej RPO przez wymianę oświetlenia rozumie się tylko przystosowanie instalacji umożliwiającej wymianę oświetlenia na energooszczędne czy również zakup świetlówek LED-owych w dużych ilościach (w naszym przypadku jest to 3000 szt.)?*

Zakres **termomodernizacji** obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności: *ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją* (pod pojęciem wymiany oświetlenia na energooszczędne rozumie się kompleksową wymianę systemów oświetlenia z wyłączeniem zakupu pojedynczych żarówek energooszczędnych). Tak więc zakup świetlówek LED-owych może zostać uznany za koszt kwalifikowany jeśli będzie elementem kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia i jeśli równolegle w projekcie będą prowadzone inne prace termomodernizacyjne.

14. *Czy warunkiem obligatoryjnym przy chęci instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych jest również ocieplenie budynku jeśli stan budynku tego nie wymaga?*

Zgodnie z przyjętą na potrzeby konkursu definicją termomodernizacji może ona dotyczyć wybranych elementów termo modernizacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia celu działania tj. podniesienia jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest natomiast, zmniejszenie energochłonności każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%.

15. *Nawiązując do pytania powyżej: traktując szpital jako całość, czy istotna jest odległość danych budynków od siebie? Fotowoltaikę chcemy przeprowadzić na ul. Rydygiera, natomiast termomodernizację na ulicy Szpitalnej, oba budynki należą do Szpitala, ale są rozmieszczone w różnych punktach miasta, czy szpital jako jednostka traktowany jest wówczas całościowo i takie rozmieszczenie nie stanowi podstawy do wykluczenia tego typu projektu.*

W przypadku projektu obejmującego kilka obiektów nie ma znaczenia odległość ich usytuowania względem siebie. Natomiast należy wskazać poziom zmniejszenia energochłonności dla każdego z obiektów, gdyż każdy z nich musi spełnić warunek zmniejszenia energochłonności o przynajmniej 20%. Na tej podstawie każdy z obiektów uzyska określoną dla danego poziomu wskaźnika liczbę punktów, na podstawie której zostanie obliczona średnia z punktów uzyskanych przez każdy z obiektów objętych projektem. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem. Zakres niezbędnych prac oraz zakładany poziom oszczędności energii powinny zostać określone w audycie energetycznym. Zasadność realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia w ramach jednego projektu musi wynikać ze Studium Wykonalności, które musi być jedno dla całego projektu.

16. *Czy można wskazać dokument, w którym zawarte są minimalne wskaźniki (efekt ekologiczny) jakie należy uzyskać by projekt nie odpadł?*

Dokumentem określającym minimalne do osiągnięcia wskaźniki jest załącznik V Kryteria oceny projektów dla działania 2.3 oraz Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P 2007-2013.

17. *W ramach konkursu, zgodnie z załącznikiem V i kryterium B.1.7, kwalifikowana jest kompleksowa wymiana systemów oświetlenia z wyłączeniem zakupu pojedynczych żarówek energooszczędnych. W związku z tym mamy pytanie: Czy kwalifikowany jest koszt wymiany instalacji elektrycznej czy tylko kompleksowa wymiana punktów świetlnych i opraw?*

W związku z tym, że kwalifikowana jest kompleksowa wymiana systemów oświetlenia, kwalifikowane będą zarówno koszty kompleksowej wymiany punktów świetlnych i opraw przyczyniające się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną jak również koszt przebudowy instalacji elektrycznej jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie będą natomiast kwalifikowane koszty wymiany pojedynczych żarówek bez kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia.

18. W ramach konkursu, zgodnie z załącznikiem V i kryterium B.2.4, preferowane będą projekty przyczyniające się do: - wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (5 pkt)
- wykorzystania nowoczesnych technologii wytwarzania energii (5 pkt).

W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy stosując w projekcie nowoczesną pompę ciepła, wykorzystującą technologię przewyższającą przeciętne rozwiązania, można otrzymać 10 pkt za to kryterium? Jeżeli nie, to jakie rozwiązania kryją się pod sformułowaniem wykorzystania nowoczesnych technologii wytwarzania energii?

Tak, stosując w projekcie nowoczesną pompę ciepła, wykorzystującą technologię przewyższającą przeciętne rozwiązania, można otrzymać 10 pkt w kryterium B.2.4. Decyzję dotyczącą tego, czy technologia zastosowana w projekcie spełnia ww. wymagania podejmuje ekspert powołany do oceny projektu.

19. W związku z ogłoszonym konkursem Nr RPO WKP 124/II/2.3/2014 w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy formalną dopuszczalność projektu otrzyma jeden projekt złożony przez JST obejmujący swym zakresem termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej Domów Pomocy Społecznej. Analizuję jedynie kwestie dwóch budynków w jednym wniosku.

Tak, projekt może obejmować kilka obiektów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zmniejszenie energochłonności każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium B.2.1. nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem.

20. W związku z chęcią przystąpienia Powiatu do aplikowania o środki w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, schemat: efektywność energetyczna - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, oraz zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WKP na lata 2007-2013” za kwalifikowane uznaje się wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą. Powiat zamierza realizować projekt pn. „Termomodernizacja budynku ZSP” w podziale na etapy co wynika z planowanego zakresu rzeczowego realizacji ww. projektu oraz możliwości finansowych Powiatu (budynek szkoły połączony łącznikiem z salą gimnastyczną oraz z planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu przypadającego na grudzień 2014 r.). Zaplanowano realizację I etapu - termomodernizacji budynku szkoły w roku bieżącym a kolejnego etapu w roku następnym - termomodernizacji sali gimnastycznej. W związku z rozciągnięciem zadań w czasie Powiat chciałby wnioskować o utworzenie ¾ etatu w ww. projekcie na czas jego realizacji VIII.2014 - IX.2015. Z doświadczeń Powiatu wynika, że tworzenie stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za realizację projektu jest dobrą metodą zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Pracownik realizujący zadania w oparciu o umowę będzie poświęcał określony czas na jego realizację, co będzie odzwierciedlone w zakresie obowiązków tego pracownika i będzie wynikało z ewidencji czasu pracy. Do zadań ww. osoby należałoby m. in. : sporządzanie wniosków o płatność, czuwanie nad prawidłowością zadań zleczanych na zewnątrz, prace nad SIWZ, sporządzenie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, czuwanie nad prawidłowością jej realizacji, opisywanie dokumentów księgowych, monitorowanie produktów i rezultatów projektu, prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych. Ww. etat Powiat planuje utworzyć zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 oraz Załącznikiem Nr 1 do ww. wytycznych. W związku z powyższym proszę o informacje czy tego rodzaju wydatek może zostać uznany za kwalifikowany?

Wydatek polegający na utworzeniu i utrzymaniu etatu jest kosztem kwalifikowanym.

21. *Bardzo proszę o potwierdzenie czy w ramach konkursu z działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach którego do wsparcia przewidziane są projekty mające na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej i okres kwalifikowalności wydatków to 01.01.2007r do 30.09.2015, wsparciem może zostać objęty projekt już zakończony, przed którego realizacją nie był wykonany audyt energetyczny, natomiast zmniejszenie energochłonności oraz strat ciepła wykaże audyt energetyczny porealizacyjny (wykonany po zakończeniu termomodernizacji).*

Potwierdzam poniżej przyjętą interpretację warunków konkursu Nr RPO WK-P 124/II/2.3/2014. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wykonaną przed złożeniem wniosku, ale po 01.01.2017 r., termomodernizację budynku użyteczności publicznej. W takim przypadku należy wykonać audyt energetyczny porealizacyjny, który zawiera również opis i dane sprzed termomodernizacji danego obiektu.

22. *Czy niżej wymienione obiekty zaliczane są do obiektów użyteczności publicznej 1. budynek szkoły ze stołówką, 2. budynek laboratorium szpitalnego, 3. budynek prosektorium, 4. budynek poradni psychologiczno pedagogicznej, 5. budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej Czy energochłonność budynku będzie rozpatrywana dla każdego budynku z osobna czy łącznie dla projektu (nasz projekt obejmować ma 5 w/w. budynków)?*

Wszystkie wymienione w zapytaniu obiekty zaliczają się do kategorii obiektów użyteczności publicznej. Projekt może obejmować kilka obiektów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zmniejszenie energochłonności każdego budynku objętego termomodernizacją w ramach projektu przynajmniej o 20%. Jeśli w którymkolwiek z obiektów energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się o mniej niż 20%, kryterium B.2.1. nie zostanie spełnione, niezależnie od tego jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w pozostałych obiektach objętych projektem. W ramach kryterium B.2.1 wymagane jest uzyskanie przynajmniej 3 punktów.

23. *Czy na wykonaną w 2013 r. termomodernizację budynku zespołu szkół powiat może otrzymać dofinansowanie z działania 2.3, jeżeli to zadanie wykonywała szkoła i miała upoważnienie od Zarządu Powiatu do przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą? Faktura za wykonaną pracę została wystawiona na szkołę. Ponadto powiat otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.*

Ze względu na okres kwalifikowalności 01.01.2007 r. - 30.09.2015 r. wykonaną już termomodernizację budynku użyteczności publicznej można uznać za kwalifikowalną w konkursie Nr RPO WK-P 124/II/2.3/2014. W opisanym przez Panią przypadku, gdy przedsięwzięcie wykonywała szkoła na podstawie upoważnienia od Zarządu Powiatu należy we wniosku o dofinansowanie w opisie projektu zaznaczyć, iż szkoła przeprowadzała przetarg oraz podpisywała umowę z wykonawcą, a faktury zostały wystawione na szkołę. Natomiast w kwestii montażu finansowego z zaangażowaniem środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w przypadku gdy jest to pożyczka umarzalna – środki z całości pożyczki nie mogą pokrywać się z dofinansowaniem z EFRR, a jedynie mogą one stanowić wkład własny w wysokości 14 % a 1% musi pochodzić ze środków własnych Powiatu.

24. *Czy termomodernizacja MOW-u (**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**) podlega dofinansowaniu w ramach ogłoszonego konkursu? MOW oprócz celów mieszkalnych pełni również inne funkcje.*

25. *Czy obiekty będące własnością powiatu takie jak Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza są obiektami, które można zakwalifikować do konkursu (podobnie jak DPS)?*

Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia MEN z 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011.109.631) ze względu na funkcje jakie pełnią budynki Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych uznaje się, iż, kwalifikują się do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

27 Czy w przypadku wykonanej już termomodernizacji dla której audyt energetyczny nie został wykonany, można zamiast wspomnianego audytu załączyć inny dokument wskazujący na osiągnięcie żądanych wskaźników (uzyskania min. 20% oszczędności energetycznej)? Problemem jest trudność dostosowania dokumentacji technicznej do wymogów konkursowych dla termomodernizacji zrealizowanych przed datą ogłoszenia tych konkursów w latach 2013 i 2014.

W przypadku termomodernizacji już dokonanej również należy dołączyć audyt energetyczny.